MITSUBISHI

1304875HG5301

換気関連機器用フリープランアダプタ専用システム部材
手元操作用リモコン
形　名

PZ-N30S

据付工事・取扱説明書

この製品は換気関連機器用フリープランアダプタ（PZ-N53ADF，PZ-N53ADFD）に接続して、手元で換気装置の運転・停止を行うためのものです。
取付けを始める前およびご使用の前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてご使用ください。

工事店さまへ …取付けは販売店・工事店さまが実施してください。
（お客さま自身で工事しないでください）
取付け終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

お客さまへ …お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

風呂・ｼｬﾜｰ室での使用禁止	浴室内取付けはしない （火災や感電の原因になります）	水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしない （ショートや感電のおそれがあります）
分解禁止	改造や必要以上の分解はしない （火災・感電・けがの原因となります）	指示に従い必ず行う	電気工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って有資格者である電気工事士が安全・確実に行う （接続不良や誤った電気工事は感電や火災のおそれがあります）

⚠注意　誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う	取付けの際は手袋を着用する （着用しないとけがをすることがあります）

各部のなまえと外形寸法図

各部のなまえ



付属部品

木ネジ……4 本

皿ネジ……2 本

コネクター（3P）……2 個
100 ㎜リード線付



外形寸法図



単位（㎜）

適用機種

換気関連機器用フリープランアダプタ
PZ-N53ADF
PZ-N53ADFD

取付方法

■壁面に固定する。
■配線は露出工事のほか埋込工事もでき、見ばえ良く配線することができます。

1



パネルの裏側から、バネを押してスイッチプレートをはずす。
（埋込工事の場合は本体カバーは使用しません）

取付方法　つづき

2

埋込工事の場合



露出工事の場合



コネクターを接続し、固定する。

1．あらかじめ配線されている市販の配線コード(AE ケーブルφ0.9 3 芯等)に付属のコネクター(3P)を接続し、パネル基板上のコネクターに接続する。

2．壁に固定する。

埋込工事の場合

(1) あらかじめ埋め込まれた壁埋込用スイッチボックス(JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバーなし)に、付属の皿ネジ(2本)でパネル(基板付)を取付け固定する。

露出工事の場合

(1) 本体カバーを付属の木ネジ(4 本)で壁面に固定する。
(2) 付属の皿ネジ(2本)でパネル(基板付)を本体カバーに固定する。

3．スイッチプレートをパチンと音がするまでパネルにはめ込む。

3





フリープランアダプタと接続する

1．配線コード先端は、付属のコネクター(3P)リード線付と接続してフリープランアダプタ基板上のコネクター(CN6)に接続する。（延長距離 10m 以内）

2．アダプタのディプスイッチ SW2-2 を ON にしてパルス入力設定にする。

お願い

●配線コードとの結線は同色同士で結線し、誤結線には十分注意してください。
●露出工事の場合、配線コードに傷が付かないよう引出口付近ではコードを保護してください。
●結線後は必ず絶縁処理をしてください。
●点検のためにスイッチプレートを取りはずす場合は、小さなマイナスドライバーを使用してください。

使いかた



換気する
　換気を押す　　・運転ランプ点灯

停止する
　換気を押す　　・運転ランプ消灯

メモ

●上位コントローラから手元操作禁止されているときは、換気スイッチを押しても状態は変わりません。
●接続機器やアダプタで検出される異常はPZ-N30Sでは確認できません。

お願い

●スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。
　（製品の破損、変質の原因になります）

お手入れ

スイッチプレートの汚れは中性洗剤を浸した布をかたくしぼってふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取る。

お願い

●お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。
　シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤
　（変質･変色する原因になります）

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号